

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Орловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Сурена Шаумяна, 33, г. Орел, 302028 Тел.: 43-43-63, 43-39-99 Факс: 45-59-76

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орлу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орел, ул. Русанова, д.24б, тел. 55-47-49

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

**Акт № 14**

**по результатам рассмотрения заявления**

«05» декабря 2019 года

г. Орел

(место составления акта)

11 ч. 30 мин.

Симонов Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование, рассмотревшего заявление)

В период с 10 ч. 00 мин. «05» декабря 2019 г. по 11 ч. 30 мин. «05» декабря 2019 г. проведено  
обследование документов, помещений объекта защиты Бюджетного образовательного  
учреждения Орловской области среднего профессионального образования «Орловский  
базовый медицинский колледж», юридический адрес: 302030 Орловская область, г. Орел, ул.  
Советская, д. 14.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 302020 Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 24

при обследовании совместно с: Орловым Виктором Васильевичем

Фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального предпринимателя, Фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии)  
представителя заинтересованного лица, работников, присутствующих при проведении обследования,

фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещения расположены в здании, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, 3  
степени огнестойкости. Здание электрифицировано, отопление централизованное.  
Помещения оборудованы АУПС, СОУЭ, первичные средства пожаротушения исправны в  
полном объеме, подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара выведена на  
приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих  
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны ЕДДС Главного управления МЧС  
России по Орловской области.


(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Проводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, проводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполнение режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1		нет


С Актом обследования ознакомлена:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
Фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации,  
Фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,  
а также лица, присутствовавших при проведении обследования)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
Фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации,  
Фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,  
а также лица, присутствовавших при проведении обследования)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«05» декабря 2019 г.

Вывод по результатам обследования:

Помещения здания Бюджетного образовательного учреждения Орловской области среднего профессионального образования «Орловский базовый медицинский колледж», соответствует требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Старший инспектор отдела НД и ПР по г. Орлу

Симонов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«05» декабря 2019 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)