



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Орловской Области

**ПРОКУРАТУРА**  
**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА**  
г. ОРЛА  
ул. Пушкина, 44  
г. Орел, 302030  
телефон: 55-82-72

Директору БОУ ОО СПО «Орловский  
базовый медицинский колледж»

Орлову В.В.

ул. Советская 14, г. Орел

23 05.2014 № 7-18-14

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений требований  
пожарной безопасности

Прокуратурой района по заданию прокуратуры области в рамках осуществления надзора за соблюдением требований законодательства о безопасности в образовательных учреждениях проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в учебном корпусе БОУОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Советская 14.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года №69-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон № 69-ФЗ) установлены права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, согласно которой руководители организаций обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению, а также исполнять другие обязанности в области пожарной безопасности.

В силу ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ, пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее по тексту – ППР) настоящие правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

23.06.14

05008832



В ходе проведения проверки в учебном корпусе БОУОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» по адресу: г. Орел, ул. Советская 14, выявлены следующие нарушения:

- отсутствует инструкция о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре в нарушение п. 12 ППР;
- на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в нарушение п. 61 ППР;
- отсутствует акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения в нарушение п. 55 ППР;
- под лестничными маршами на 1 этаже допускается хранение негорючих материалов в горючей упаковке в нарушение п. 23 ППР;
- в электрощитовой, расположенной возле эвакуационного выхода, допускается хранение горючих материалов – хозяйственного инвентаря в нарушение п. 42 ППР;
- в электрощитовой, расположенной на 1 этаже в здании учебного корпуса, допускается хранение горючих материалов: столы, стулья, картонные коробки в нарушение п. 42 ППР.

Указанные обстоятельства отражены в акте проверки от 22.05.2014.

В силу ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны руководителя за соблюдением требований пожарной безопасности, о ненадлежащем исполнении сотрудниками образовательного учреждения указанных требований.

Учитывая, что БОУОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» является образовательным учреждением с массовым пребыванием граждан, в том числе несовершеннолетних, здание учебного корпуса является потенциальным объектом террористических посягательств, а соответственно несоблюдение требований пожарной безопасности увеличивает угрозу совершения терактов, нарушает принципы противодействия терроризму, установленные ст. 2 ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **Т Р Е Б У Ю :**

Безотлагательно рассмотреть данное представление.

В течение 30 дней, со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства.

О дне и времени рассмотрения представления уведомить прокурора Железнодорожного района г. Орла.

О результатах и принятых мерах не позднее чем в тридцатидневный срок уведомить прокуратуру района в письменной форме (с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности).

И.о. прокурора района

младший советник юстиции



И.А. Онищенко